

25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.20-008
Tanımı	Fotoselli Tip 3x60A (Y/T) Sokok Lambası Zaman Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	275,40	238,30	79,82
2022-1	1202,41	968,98	324,80
2013	247,30	215,20	72,08
2018	459,94	411,81	137,97
2021	714,59	616,42	206,61
2011	0,00	0,00	0,00
2017	411,20	365,10	122,31
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	2098,00	1673,96	561,07
2005	0,00	0,00	0,00
2015	302,50	265,70	88,99
2020	635,70	563,73	188,92
2019	605,02	537,58	180,13
2016	383,20	340,00	113,91

25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsfla ve özellikle pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.