

25.21-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.21-003
Tanımı	3x400A AG Sigortalı Yük Ayırıcısı (Komple)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	241,70	122,30	40,98
2017	335,40	187,40	62,80
2018	366,16	211,39	70,86
2013	213,80	110,40	37,00
2019	492,84	275,97	92,54
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2223,73	860,10	288,25
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	254,50	136,30	45,66
2022-1	1248,20	497,56	166,94
2012	0,00	0,00	0,00
2016	313,30	174,50	58,44
2021	632,21	316,52	106,07
2020	520,87	289,43	97,03

25.21-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapağı açılmaz, sigortaya müdahale edileceği zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle değiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

25.21-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.