

25.22-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.22-001
Tanımı	3x160A AG Sigortasız Yük Ayırıcısı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	176,80	119,40	39,99
2013	110,30	70,30	23,55
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	323,75	201,44	67,47
2022-1	608,36	317,53	106,33
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	274,07	184,40	61,76
2016	164,90	111,10	37,22
2015	132,60	86,80	29,07
2018	194,72	134,75	45,13
2019	260,02	176,00	58,94
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1076,03	547,70	183,56
2014	124,10	77,90	26,09

25.22-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapađı açılmaz, sigortaya müdahale edileceđi zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle deđiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

25.22-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.