

25.22-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.22-004
Tanımı	3x630A AG Sigortasız Yük Ayırıcısı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	257,60	138,80	46,51
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	527,05	294,78	98,72
2008	0,00	0,00	0,00
2013	112,40	112,40	37,66
2014	244,50	124,50	41,71
2023-1	2243,76	875,21	293,15
2016	317,10	177,70	59,51
2022-1	1260,34	506,99	169,68
2017	339,50	190,90	63,93
2019	498,84	281,19	94,13
2018	370,69	215,36	72,11
2021	639,04	322,21	107,95

25.22-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapađı açılmaz, sigortaya müdahale edileceđi zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle deđiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

25.22-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.