

25.23-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.23-001
Tanımı	3x160A Dikey AG Sigortalı Yük Ayırıcısı (Komple)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	140,30	70,30	23,55
2003	0,00	0,00	0,00
2016	205,20	111,10	37,22
2004	0,00	0,00	0,00
2014	158,90	77,90	26,09
2011	0,00	0,00	0,00
2017	219,70	119,40	39,99
2008	0,00	0,00	0,00
2018	239,61	134,75	45,13
2020	341,20	184,40	61,76
2005	0,00	0,00	0,00
2019	322,92	176,00	58,94
2021	415,32	201,44	67,47
2015	167,00	86,80	29,07
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1471,55	547,70	183,56
2022-1	826,08	317,53	106,33
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

25.23-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapađı açılmaz, sigortaya müdahale edileceđi zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle deđiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

25.23-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.