

03.1.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	03.1.2-004
Tanımı	ø16mm İçi Dolu Bakır Bara (1.80 kg/m)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	38,34	17,49	12,10
2015	44,35	21,19	14,66
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	41,60	19,37	13,40
2020	96,08	44,02	30,54
2016	49,60	26,18	18,15
2021	123,93	47,92	33,28
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	87,39	42,12	29,20
2009	0,00	0,00	0,00
2017	55,04	28,20	19,55
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	258,97	77,12	53,50
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	464,18	133,73	92,58
2018	63,26	32,04	22,22
2008	0,00	0,00	0,00

03.1.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksibül ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir.
- b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere fleksibül (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç civata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

03.1.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.