

### 03.1.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 03.1.3-002

**Tanımı** ø20/14mm İçi Boş Bakır Bara (1.43 kg/m)

**Birimi** kg

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	52,16	22,51	15,57
2013	45,29	18,60	12,85
2022-1	314,83	82,06	56,66
2016	57,73	27,75	19,23
2017	64,27	29,91	20,71
2018	73,97	34,01	23,53
2014	49,05	20,59	14,22
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	113,42	46,78	32,34
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	565,31	142,33	98,31
2012	0,00	0,00	0,00
2019	102,67	44,73	30,93
2021	148,25	50,96	35,23
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

### 03.1.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Birim Fiyatları Grafiği



#### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksibül ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir.
- b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere fleksibül (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç civata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 03.1.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.