

32.14.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.6-001

Tanımı 1x25ş/16 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	121,59	75,05	46,18
2023-2	71,69	42,63	26,34
2023-1	71,69	42,63	26,34
2022-3	40,26	24,09	14,90
2022-2	40,26	24,09	14,90
2022-1	40,26	24,09	14,90
2021	20,04	14,89	9,27
2020	17,51	13,31	8,28
2019	16,20	12,40	7,72
2018	12,20	9,27	5,78

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.