

32.14-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.14-013
Tanımı	3x70ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1267,92	118,18	68,42
2023-2	785,27	67,23	39,33
2023-1	785,27	67,23	39,33
2022-3	504,96	38,30	22,36
2022-2	504,96	38,30	22,36
2022-1	504,96	38,30	22,36
2021	172,15	23,60	14,04
2020	135,65	21,35	12,59
2019	114,05	20,12	11,77
2018	87,52	15,12	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.