

32.14.4-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-008

Tanımı 1x185ş/25 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	872,48	90,91	53,80
2023-2	539,68	51,57	30,77
2023-1	539,68	51,57	30,77
2022-3	346,49	29,27	17,45
2022-2	346,49	29,27	17,45
2022-1	346,49	29,27	17,45
2021	118,98	18,00	10,88
2020	93,91	16,21	9,75
2019	79,07	15,22	9,11
2018	60,60	11,39	6,84

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.4-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.