

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.14-005
Tanımı	1x95ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	508,79	81,03	50,04
2023-2	313,17	46,02	28,50
2023-1	313,17	46,02	28,50
2022-3	199,66	26,04	16,10
2022-2	199,66	26,04	16,10
2022-1	199,66	26,04	16,10
2021	71,34	16,07	10,00
2020	56,94	14,41	8,92
2019	48,41	13,46	8,30
2018	37,00	10,07	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.