

32.14.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.3-002

Tanımı 3x35ş/16 mm², 5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	280,80	104,17	61,06
2023-2	169,62	59,31	35,10
2023-1	169,62	59,31	35,10
2022-3	95,12	33,74	19,95
2022-2	95,12	33,74	19,95
2022-1	95,12	33,74	19,95
2021	40,38	20,84	12,52
2020	34,74	18,80	11,23
2019	32,11	17,68	10,50
2018	24,39	13,27	7,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.