

32.34.10-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.34.10-008
Tanımı	15kV, 1x185s/25 mm ² E3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	879,56	437,10	0,00
2023-2	497,68	255,07	0,00
2023-1	497,68	255,07	0,00
2022-3	279,02	147,63	0,00
2022-2	279,02	147,63	0,00
2022-1	279,02	147,63	0,00
2021	151,57	93,92	0,00
2020	130,56	85,88	0,00
2019	121,00	81,89	0,00
2018	94,14	62,73	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.10-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.10-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.