

## 17.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Poz No  | 17.11-008                                  |
| Tanımı  | 24kV, 400A, 20MWA Dâhili Tip Güç Ayırıcısı |
| Birimi  | Adet                                       |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]               |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 67522,93     | 6837,71       | 3842,55         |
| 2023-2 | 42922,15     | 3942,04       | 2242,02         |
| 2023-1 | 42922,15     | 3942,04       | 2242,02         |
| 2022-3 | 21918,83     | 2285,35       | 1297,50         |
| 2022-2 | 21918,83     | 2285,35       | 1297,50         |
| 2022-1 | 21918,83     | 2285,35       | 1297,50         |
| 2021   | 9234,70      | 1422,80       | 825,32          |
| 2020   | 7545,12      | 1312,82       | 754,59          |
| 2019   | 6313,13      | 1261,69       | 719,40          |
| 2018   | 4850,76      | 963,26        | 550,99          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 17.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, bir güç anahtarı ile buna seri bağlı yüksek gerilim güç sigortalarından oluşan, nominal yükte manevra yapmaya elverişli kısa devre akımlarını taşıyabilen, üç fazlı sigortalı güç ayırıcısı. Üçü yedek olmak üzere altı adet sigorta patronu, kumanda mekanizması ve boruları dahil.

## 17.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.