

32.14.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.2-011

Tanımı 1x400ş/35 mm², 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	393,37	108,34	63,23
2023-2	239,29	61,28	36,09
2023-1	239,29	61,28	36,09
2022-3	133,88	34,83	20,43
2022-2	133,88	34,83	20,43
2022-1	133,88	34,83	20,43
2021	52,81	21,28	12,71
2020	44,97	19,25	11,37
2019	41,41	18,13	10,60
2018	31,52	13,57	7,94

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.