

32.14.6-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.6-009

Tanımı 1x240ş/25 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	291,65	96,78	56,87
2023-2	176,57	54,87	32,51
2023-1	176,57	54,87	32,51
2022-3	98,89	31,17	18,44
2022-2	98,89	31,17	18,44
2022-1	98,89	31,17	18,44
2021	40,69	19,13	11,49
2020	34,84	17,26	10,30
2019	32,14	16,22	9,62
2018	24,42	12,15	7,22

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.6-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.6-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.