

32.14.6-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.6-010

Tanımı 1x300ş/25 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	345,97	103,04	60,11
2023-2	210,10	58,38	34,36
2023-1	210,10	58,38	34,36
2022-3	117,61	33,19	19,48
2022-2	117,61	33,19	19,48
2022-1	117,61	33,19	19,48
2021	47,21	20,34	12,14
2020	40,30	18,38	10,87
2019	37,15	17,30	10,16
2018	28,26	12,96	7,62

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.6-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.6-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.