

32.14.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.1-002

Tanımı 3x35ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	987,31	104,17	61,06
2023-2	610,85	59,31	35,10
2023-1	610,85	59,31	35,10
2022-3	392,19	33,74	19,95
2022-2	392,19	33,74	19,95
2022-1	392,19	33,74	19,95
2021	134,94	20,84	12,52
2020	106,60	18,80	11,23
2019	89,83	17,68	10,50
2018	68,88	13,27	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.