

32.14.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.1-003

Tanımı 3x50ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1126,57	109,61	64,53
2023-2	697,40	62,28	36,97
2023-1	697,40	62,28	36,97
2022-3	448,23	35,47	21,00
2022-2	448,23	35,47	21,00
2022-1	448,23	35,47	21,00
2021	153,20	21,81	13,12
2020	120,83	19,73	11,77
2019	101,68	18,60	11,02
2018	78,00	13,97	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.