

32.14.7-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.7-011

Tanımı 3x400ş/35 mm², 8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1340,32	277,94	146,46
2023-2	821,92	158,44	85,07
2023-1	821,92	158,44	85,07
2022-3	460,22	91,04	48,83
2022-2	460,22	91,04	48,83
2022-1	460,22	91,04	48,83
2021	173,47	55,95	30,99
2020	147,10	51,23	28,05
2019	135,65	48,86	26,48
2018	103,83	36,94	20,14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.7-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.7-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.