

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.6-001
Tanımı	K1 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	424,32	74,58	30,41
2023-2	236,26	42,12	17,11
2023-1	236,26	42,12	17,11
2022-3	121,54	23,76	9,74
2022-2	121,54	23,76	9,74
2022-1	121,54	23,76	9,74
2021	57,45	14,55	5,92
2020	42,19	13,10	5,32
2019	43,37	12,30	4,99
2018	33,14	9,19	3,71

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, porselen veya camdan mamul, disk tipi, ünite bağlantıları toplu yuvalı tip mafsallarla yapılan, uygun kilitleme tertibatı (kopilya) ile teçhiz edilmiş zincir izolatör ünitesi, normal tiplerde beher ünitenin kaçak yolu mesafesi U 40 BL için 185 mm., U 60 BL için 280 mm., U 100 BL 280 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.