

32.14.6-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.6-018

Tanımı 3x150ş/25 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	629,98	175,08	96,51
2023-2	383,71	99,62	55,66
2023-1	383,71	99,62	55,66
2022-3	215,17	57,09	31,81
2022-2	215,17	57,09	31,81
2022-1	215,17	57,09	31,81
2021	85,40	35,08	20,01
2020	72,98	31,93	18,08
2019	67,44	30,28	17,04
2018	51,45	22,81	12,91

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.6-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.6-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.