

## 11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>11.6.2-002</b>
<b>Tanımı</b>	L60 Çubuk İzolatör (L= 900 mm)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	52,05	7,28	2,93
2014	59,63	8,11	3,26
2015	62,79	8,65	3,48
2016	72,17	10,55	4,25
2017	82,19	11,58	4,65
2018	87,24	13,41	5,37
2019	108,37	17,95	7,19
2020	122,42	19,15	7,66
2021	154,51	21,27	8,52
2022-1	379,53	34,80	13,88
2022-2	379,53	34,80	13,88
2022-3	379,53	34,80	13,88
2023-1	831,27	61,29	24,41
2023-2	831,27	61,29	24,41
2024	1529,87	108,53	43,11

## 11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafda İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemedden (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

## 11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.