

32.14.2-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.2-007

Tanımı 1x150ş/25 mm², 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	224,22	95,57	57,61
2023-2	134,56	54,22	32,87
2023-1	134,56	54,22	32,87
2022-3	75,45	30,74	18,58
2022-2	75,45	30,74	18,58
2022-1	75,45	30,74	18,58
2021	33,12	18,89	11,56
2020	28,59	16,98	10,34
2019	26,43	15,92	9,64
2018	20,00	11,90	7,22

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.2-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.2-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.