

32.14.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.2-010

Tanımı 1x300ş/25 mm², 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	343,61	111,96	65,83
2023-2	208,05	63,38	37,58
2023-1	208,05	63,38	37,58
2022-3	116,51	36,01	21,28
2022-2	116,51	36,01	21,28
2022-1	116,51	36,01	21,28
2021	47,67	22,05	13,24
2020	40,81	19,91	11,84
2019	37,65	18,73	11,05
2018	28,61	14,02	8,28

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.