

32.14.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.6-007

Tanımı 1x150ş/25 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	229,24	96,69	57,76
2023-2	137,64	54,86	32,99
2023-1	137,64	54,86	32,99
2022-3	77,14	31,08	18,66
2022-2	77,14	31,08	18,66
2022-1	77,14	31,08	18,66
2021	33,76	19,10	11,62
2020	29,14	17,18	10,40
2019	26,93	16,10	9,70
2018	20,39	12,04	7,27

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.