

## 11.6.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>11.6.1-001</b>
<b>Tanımı</b>	K2 (Sis Tipi) H.H. Zincir İzolatörü
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	46,04	7,28	2,93
2014	52,71	8,11	3,26
2015	55,51	8,65	3,48
2016	63,89	10,55	4,25
2017	72,68	11,58	4,65
2018	77,30	13,41	5,37
2019	100,83	17,95	7,19
2020	96,73	19,15	7,66
2021	135,69	21,27	8,52
2022-1	295,60	34,80	13,88
2022-2	295,60	34,80	13,88
2022-3	295,60	34,80	13,88
2023-1	579,08	61,29	24,41
2023-2	579,08	61,29	24,41
2024	1041,33	108,53	43,11

## 11.6.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 11.6.a.'daki şartlarla. Sis tiplerinde yüzeysel kaçak yolu mesafesi UF 60 BL için 432 mm. ve UF 100 BL için 432 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

## 11.6.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.