

25.23-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.23-004
Tanımı	3x630A Dikey AG Sigortalı Yük Ayırıcısı (Komple)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	702,21	294,78	98,72
2008	0,00	0,00	0,00
2019	662,97	281,19	94,13
2017	451,50	190,90	63,93
2013	294,50	112,40	37,66
2016	422,10	177,70	59,51
2015	347,00	138,80	46,51
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	487,83	215,36	72,11
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	877,97	322,21	107,95
2022-1	1828,47	506,99	169,68
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	3275,83	875,21	293,15
2011	0,00	0,00	0,00
2014	334,90	124,50	41,71

25.23-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapağı açılmaz, sigortaya müdahale edileceği zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle değiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

25.23-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.