

## 25.9-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.9-005</b>
<b>Tanımı</b>	4 Telli, 380/220V, 3x100A Aktif Sayaç
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	202,90	94,03	31,56
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	441,99	161,62	54,34
2019	200,43	89,67	30,10
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	110,90	44,30	14,85
2010	0,00	0,00	0,00
2013	115,20	35,90	12,01
2023-1	920,05	279,89	93,84
2018	161,49	68,69	23,05
2017	149,70	60,90	20,42
2016	134,20	56,70	18,98
2005	0,00	0,00	0,00
2021	238,28	102,82	34,50
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	110,50	39,70	13,30

## 25.9-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikle pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiđi montaj malzemesi ve işçiliđi, gerektiđinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm<sup>2</sup> kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.9-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.