

32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-012

Tanımı 3x50ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1212,88	129,82	75,62
2023-2	750,20	73,81	43,31
2023-1	750,20	73,81	43,31
2022-3	481,73	42,14	24,75
2022-2	481,73	42,14	24,75
2022-1	481,73	42,14	24,75
2021	165,83	25,90	15,42
2020	131,15	23,48	13,89
2019	110,66	22,18	13,04
2018	84,87	16,67	9,82

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.