

11.5-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.5-013

Tanımı B-15 Beton Travers için (Orta) İzolatörü Demiri

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	174,07	0,00	0,00
2023-2	104,36	0,00	0,00
2023-1	104,36	0,00	0,00
2022-3	45,70	0,00	0,00
2022-2	45,70	0,00	0,00
2022-1	45,70	0,00	0,00
2021	19,52	0,00	0,00
2020	15,13	0,00	0,00
2019	13,25	0,00	0,00
2018	9,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.5-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, şişirme suretiyle yapılmış, standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvanizlenmiş, somun ve rondelası ile birlikte, izolatöre giren kısmı vidalı veya çentikli izolatör demiri. (Galvanizi düzgün olacak ve vida kısmı hiçbir surette sıyrılmış olmayacaktır.)
- b) Montaj: İzolatör demirlerinin nakli ve nakliye için gerekli sigorta masrafları ile montaj bedelleri, izolatörün montajına dahil edildiğinden, demirlerin sadece malzeme bedeli ödenir.

11.5-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.