

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-006

Tanımı 1x120ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	608,19	93,17	56,42
2023-2	374,46	52,82	32,18
2023-1	374,46	52,82	32,18
2022-3	238,90	29,87	18,21
2022-2	238,90	29,87	18,21
2022-1	238,90	29,87	18,21
2021	84,94	18,40	11,32
2020	67,72	16,52	10,12
2019	57,52	15,45	9,43
2018	43,99	11,56	7,06

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.