

03.2.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 03.2.2-006

Tanımı ø30mm İçi Dolu Alüminyum Bara (0.91 kg/m)

Birimi kg

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	66,45	51,33	35,76
2009	0,00	0,00	0,00
2019	63,04	49,17	34,25
2015	32,72	24,73	17,22
2017	42,34	33,03	23,01
2012	0,00	0,00	0,00
2013	27,00	20,34	14,16
2016	38,90	30,72	21,41
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	48,14	37,47	26,10
2021	76,37	55,81	38,89
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	246,42	155,06	107,84
2022-1	140,37	89,61	62,42
2014	29,55	22,54	15,69
2010	0,00	0,00	0,00

03.2.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafta alüminyum bara. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

03.2.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.