

03.2.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 03.2.3-002

Tanımı ø20/14mm İçi Boş Alüminyum Bara (0.430 kg/m)

Birimi kg

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2020	70,51	53,98	37,62
2008	0,00	0,00	0,00
2019	66,90	51,73	36,02
2007	0,00	0,00	0,00
2015	34,75	26,00	18,11
2014	31,38	23,71	16,50
2009	0,00	0,00	0,00
2017	44,91	34,73	24,19
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	41,25	32,30	22,51
2005	0,00	0,00	0,00
2013	28,67	21,38	14,88
2018	51,08	39,41	27,44
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	263,00	163,10	113,45
2021	81,16	58,68	40,95
2022-1	149,81	94,31	65,68
2010	0,00	0,00	0,00

03.2.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafıta alüminyum bara. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

03.2.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.