

03.2.3-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	03.2.3-011
Tanımı	ø60/52mm İçi Boş Alüminyum Bara (1.900 kg/m)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	44,91	34,73	24,19
2015	34,75	26,00	18,11
2020	70,51	53,98	37,62
2008	0,00	0,00	0,00
2016	41,25	32,30	22,51
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	149,81	94,31	65,68
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	263,00	163,10	113,45
2019	66,90	51,73	36,02
2013	28,67	21,38	14,88
2014	31,38	23,71	16,50
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	51,08	39,41	27,44
2006	0,00	0,00	0,00
2021	81,16	58,68	40,95
2012	0,00	0,00	0,00

03.2.3-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafıta alüminyum bara. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

03.2.3-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.