

### 32.14.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.3-002

**Tanımı** 3x35ş/16 mm², 5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 291,22       | 114,59        | 67,16           |
| 2023-2 | 175,55       | 65,24         | 38,61           |
| 2023-1 | 175,55       | 65,24         | 38,61           |
| 2022-3 | 98,49        | 37,11         | 21,97           |
| 2022-2 | 98,49        | 37,11         | 21,97           |
| 2022-1 | 98,49        | 37,11         | 21,97           |
| 2021   | 42,48        | 22,94         | 13,79           |
| 2020   | 36,62        | 20,68         | 12,36           |
| 2019   | 33,87        | 19,44         | 11,55           |
| 2018   | 25,71        | 14,59         | 8,70            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.14.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.