

32.14.7-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.7-002

Tanımı 3x35ş/16 mm², 8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	332,73	124,11	72,45
2023-2	200,84	70,55	41,55
2023-1	200,84	70,55	41,55
2022-3	112,71	40,21	23,58
2022-2	112,71	40,21	23,58
2022-1	112,71	40,21	23,58
2021	47,86	24,78	14,75
2020	41,22	22,39	13,26
2019	38,13	21,09	12,43
2018	28,98	15,84	9,36

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.7-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.7-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.