

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-006

Tanımı 1x120ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	625,13	110,11	66,68
2023-2	384,07	62,43	38,03
2023-1	384,07	62,43	38,03
2022-3	244,34	35,31	21,52
2022-2	244,34	35,31	21,52
2022-1	244,34	35,31	21,52
2021	88,27	21,73	13,38
2020	70,72	19,52	11,96
2019	60,34	18,27	11,14
2018	46,09	13,66	8,34

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.