

32.14-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.14-012
Tanımı	3x50ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1067,01	142,50	83,89
2023-2	658,35	80,97	48,05
2023-1	658,35	80,97	48,05
2022-3	421,27	46,03	27,20
2022-2	421,27	46,03	27,20
2022-1	421,27	46,03	27,20
2021	147,76	28,31	17,00
2020	117,53	25,62	15,27
2019	99,70	24,17	14,30
2018	76,36	18,15	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.