

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.14-005
Tanımı	1x95ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	533,10	105,34	65,06
2023-2	326,97	59,82	37,05
2023-1	326,97	59,82	37,05
2022-3	207,52	33,90	20,98
2022-2	207,52	33,90	20,98
2022-1	207,52	33,90	20,98
2021	76,21	20,94	13,02
2020	61,28	18,75	11,61
2019	52,45	17,50	10,80
2018	40,02	13,09	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.