

32.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-006

Tanımı 1x120ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	606,77	108,78	65,53
2023-2	372,68	61,67	37,41
2023-1	372,68	61,67	37,41
2022-3	236,96	34,84	21,23
2022-2	236,96	34,84	21,23
2022-1	236,96	34,84	21,23
2021	85,83	21,49	13,21
2020	68,79	19,28	11,81
2019	58,71	18,03	11,01
2018	44,84	13,48	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.