

32.14.7-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.7-009

Tanımı 3x240ş/25 mm², 8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	980,75	260,27	140,57
2023-2	598,07	148,12	81,25
2023-1	598,07	148,12	81,25
2022-3	335,25	84,88	46,58
2022-2	335,25	84,88	46,58
2022-1	335,25	84,88	46,58
2021	131,80	52,10	29,35
2020	112,66	47,64	26,59
2019	104,23	45,37	25,11
2018	79,62	34,25	19,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.7-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.7-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.