

## 11.1.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1.1-007

**Tanımı** 1kV (Porselen, B Kat.750 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	26,09	14,04	5,64
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	28,26	15,07	6,06
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	41,08	23,23	9,37
2019	41,24	22,17	8,93
2014	18,18	9,83	3,95
2009	0,00	0,00	0,00
2015	21,26	10,97	4,41
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	16,65	8,89	3,58
2022-1	100,01	39,90	16,13
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	203,26	69,01	27,82
2018	31,94	16,99	6,84
2021	48,62	25,39	10,25
2005	0,00	0,00	0,00

## 11.1.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.