

11.1.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-015

Tanımı 12kV (Porselen, C Kat.1250 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	64,89	25,18	10,12
2009	0,00	0,00	0,00
2013	52,33	20,41	8,21
2008	0,00	0,00	0,00
2020	122,33	53,49	21,50
2017	85,48	34,62	13,92
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	323,80	91,99	36,97
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	59,31	22,58	9,08
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	676,62	158,86	63,78
2005	0,00	0,00	0,00
2019	124,54	51,00	20,50
2016	78,68	32,23	12,96
2018	96,71	39,06	15,70
2012	0,00	0,00	0,00
2021	148,11	58,51	23,52

11.1.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.