

11.1.1-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-024

Tanımı 7.2kV (Porselen, B Kat.800 kg) Harici Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2015	64,63	19,43	7,81
2016	76,56	23,69	9,53
2007	0,00	0,00	0,00
2017	86,59	26,02	10,46
2010	0,00	0,00	0,00
2020	125,05	43,07	17,30
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	127,97	40,40	16,23
2014	60,02	18,21	7,32
2004	0,00	0,00	0,00
2013	52,69	16,36	6,58
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	354,47	78,42	31,48
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	754,96	138,39	55,45
2012	0,00	0,00	0,00
2018	98,80	30,15	12,11
2021	154,53	47,83	19,20

11.1.1-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.