

## 32.34.16-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.16-005

**Tanımı** 15kV, 1x95s/16 mm<sup>2</sup> Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge (2024 ve Öncesi)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	144,76	17,24	0,00
2014	176,16	19,08	0,00
2015	179,89	21,28	0,00
2016	197,02	27,24	0,00
2017	225,17	29,25	0,00
2018	262,46	32,99	0,00
2019	328,82	43,06	0,00
2020	371,55	45,15	0,00
2021	470,56	49,37	0,00
2022-1	1037,49	77,59	0,00
2022-2	1037,49	77,59	0,00
2022-3	1037,49	77,59	0,00
2023-1	1906,62	134,18	0,00
2023-2	1906,62	134,18	0,00
2024	2890,76	229,93	0,00

## 32.34.16-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

## 32.34.16-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.