

32.34.9-086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-086

Tanımı 10kV, 1x240s/25 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	58,58	41,56	0,00
2014	66,97	46,01	0,00
2015	72,46	51,30	0,00
2016	88,32	65,66	0,00
2017	94,43	70,51	0,00
2018	107,55	79,53	0,00
2019	138,70	103,81	0,00
2020	148,72	108,86	0,00
2021	170,47	119,04	0,00
2022-1	304,31	187,10	0,00
2022-2	304,31	187,10	0,00
2022-3	304,31	187,10	0,00
2023-1	539,62	323,20	0,00
2023-2	539,62	323,20	0,00
2024	948,50	553,79	0,00

32.34.9-086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.