

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.6.1-002
Tanımı	K3 (Sis Tipi) H.H. Zincir İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1473,44	142,64	57,51
2023-2	819,29	80,57	32,42
2023-1	819,29	80,57	32,42
2022-3	417,72	45,64	18,38
2022-2	417,72	45,64	18,38
2022-1	417,72	45,64	18,38
2021	191,13	27,89	11,19
2020	135,80	25,11	10,09
2019	141,79	23,55	9,48
2018	108,74	17,59	7,08

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 11.6.a.'daki şartlarla. Sis tiplerinde yüzeysel kaçak yolu mesafesi UF 60 BL için 432 mm. ve UF 100 BL için 432 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.