

22.4.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.7-003
Tanımı	12 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	67523,06	15479,01	2961,52
2023-2	39377,71	8987,21	1727,69
2023-1	39377,71	8987,21	1727,69
2022-3	17693,78	5198,21	999,69
2022-2	17693,78	5198,21	999,69
2022-1	17693,78	5198,21	999,69
2021	7337,62	3280,62	635,78
2020	6040,51	3004,75	581,20
2019	5713,27	2868,71	554,02
2018	4333,72	2192,51	424,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- kablo bağlantı düzeneği,
- ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
- termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.