

22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.7-005

Tanımı 17.5 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	2670,00	1257,00	242,00
2014	2988,00	1394,00	268,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	40276,43	9885,93	1900,46
2020	6343,31	3307,55	641,80
2012	0,00	0,00	0,00
2019	6000,98	3156,42	611,19
2015	3093,00	1550,00	299,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	4553,32	2412,11	467,58
2021	7669,93	3612,93	702,75
2009	0,00	0,00	0,00
2017	3962,00	2133,00	414,00
2022-1	18218,01	5722,44	1106,06
2016	3579,00	1983,00	385,00
2008	0,00	0,00	0,00

22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafına olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- kablo bağlantı düzeneği,
- ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
- termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.